

Postopek vpisa MKČN pod 50 PE v evidenco izvajalca javne službe (IJS)

Lastnik male komunalne čistilne naprave zmogljivosti manjšo pod 50 PE, v skladu z 29. členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015, 76/17, 81/19) pisno obvesti izvajalca javne službe (IJS) o začetku obratovanja MKČN, na obrazcu Prijava MKČN.

V skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l.RS št. 94/14, 98/15) se v roku treh do devetih mesecev po zagonu čistilne naprave izvedejo prve meritve, ki jih naroči lastnik/ upravljavec pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa. Seznam izvajalcev je objavljen na spletni strani Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO): http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5. Izvajalec obratovalnega monitoringa odvzame trenutni vzorec na iztoku čistilne naprave in na podlagi meritev izda analizni izvid. V kolikor je izvid neustrezen, to je v primeru, ko rezultat presega predpisano mejno vrednost, se meritev ponovi.

Poudariti je potrebno, da se pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE v okviru prvih meritev izvedejo analize osnovnih parametrov in dodatnih parametrov, za katere so predpisane mejne vrednosti:

- kemijska potreba po kisiku (KPK) in biokemijska potreba po kisiku (BPK5), če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracij ali v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je ob uveljavitvi uredbe (na dan 31. december 2015) veljala za obstoječo,
- kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi in amonijev dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, vgrajeno po uveljavitvi uredbe (po 31. decembru 2015) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se ne odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja,
- kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni fosfor in celotni dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, vgrajeno po uveljavitvi uredbe (po 31. decembru 2015) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja.

Prve meritve odpadne vode je treba zagotoviti za vsako malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ne glede na vrsto oziroma tip male komunalne čistilne naprave. Prve meritve je torej treba zagotoviti tudi za tipsko malo komunalno čistilno napravo, ki je skladna s standardom SIST EN 12566-3.

Strošek izvedbe storitve prvih meritev je strošek lastnika MKČN. Nam najbližji izvajalec je NLOZH Nova Gorica, kontaktna oseba: ga. Patricija Kapušin, tel.: 05 968 96 49.

Najpozneje v roku 30 dni po prejemu ustreznega analiznega izvida lastnik/ upravljavec izpolni obrazec Poročilo o prvih meritvah po navodilu iz priloge 5 Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS št. 94/2014, 98/2015) in en izvod predloži Komunalni Tolmin JP d.o.o.(po pošti na naslov: Komunalna Tolmin JP d.o.o.; Poljubinj 89H; 5220 Tolmin ali na E-naslov: antonija.panjan@komunala-tolmin.si). S predložitvijo tehnične dokumentacije in Poročila izvajalcu javne službe so izpolnjeni pogoji za znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda kar pomeni, da se naslednji mesec po datumu izdelave Poročila zniža okoljska dajatev za 90% (4.odstavek 13.člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda Ur.l. RS št.: 80/2012, 98/2015).

Naslednje koledarsko leto po izvedbi prvih meritev (in nato vsaka tri leta) izvajalec javne službe v skladu s 17.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015,

76/17, 81/19) izvede pregled MKČN. O pregledu izvajalka javne službe izda poročilo na obrazcu in po navodilu iz priloge 2 Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015, 76/17, 81/19). Pregled MKČN se ne izvede, če lastnik/ upravljavec MKČN v roku za izvedbo pregleda predloži analizni izvid (rezultate meritev predpisanih parametrov na iztoku MKČN), ki jih je izvedel pooblaščen izvajalec.

Pri mali komunalni čistilni napravi z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, se v okviru meritev, ki se izvedejo namesto pregleda s strani izvajalca javne službe, izvedejo analize tistih parametrov, za katere so predpisane mejne vrednosti:

- kemijska potreba po kisiku (KPK), če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, na območju izven meja aglomeracij ali v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 PE, ali če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki je ob uveljavitvi uredbe (na dan 31. december 2015) veljala za obstoječo,
- kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi in amonijev dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, vgrajeno po uveljavitvi uredbe (po 31. decembru 2015) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se ne odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja,
- kemijska potreba po kisiku (KPK), biokemijska potreba po kisiku (BPK5), neraztopljene snovi, amonijev dušik, celotni fosfor in celotni dušik, če gre za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, vgrajeno po uveljavitvi uredbe (po 31. decembru 2015) v aglomeraciji s skupno obremenitvijo, enako ali večjo od 2.000 PE, odpadna voda pa se odvaja v občutljivo območje ali v vodo na prispevnem območju občutljivega območja.

Strošek zagotavljanja storitve pregleda MKČN je strošek lastnika MKČN in se obračuna po veljavnem ceniku Komunale Tolmin JP d.o.o.. Strošek izdelave analiznega izvida je strošek lastnika/ upravljavca MKČN.

V okviru pregleda MKČN, ob prisotnosti lastnika MKČN ali druge osebe, se preveri, če naprava obratuje in ali se spoštuje pogoje in prepovedi za njeno obratovanje. Pri pregledu ne gre za vrednotenje ali naprava dosega predpisane mejne vrednosti emisij. Pri pregledu je potrebno predložiti tudi predpisano dokumentacijo:

- izjavo o lastnostih male komunalne čistilne naprave v skladu s predpisi, ki urejajo gradbene proizvode (le za tipske MKČN),
- navodila dobavitelja za obratovanje in vzdrževanje naprave,
- vodno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo vode, in pregledno situacijo, iz katere je razvidno mesto iztoka iz MKČN v vode, opredeljeno s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1:5.000 (in ime vodotoka, če gre za odvajanje v vodotok) (vodno soglasje izdaja Direkcija RS za vode)
- poročilo o opravljenih prvih meritvah, oceno obratovanja MKČN, analizni izvid,
- podatke/ zapisnike o servisnih pregledih,
- podatke o ravnanju z blatom (potrdilo izvajalca javne službe o prevzemu blata ali kopijo izjave o uporabi blata v kmetijstvu – velja samo za kmete).

V kolikor se med pregledom ugotovi, da naprava ne deluje ustrezno, s tem niso izpolnjeni pogoji za znižanje okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, kar pomeni, da se za naslednja tri leta ukine znižana okoljska dajatev (plačuje se 100% znesek dajatve).

Če stranka dvomi v pravilnost ugotovitev izvajalca javne službe, lahko uporabi možnost iz osmega odstavka 17. člena uredbe in pri pooblaščenem izvajalcu obratovalnega monitoringa naroči meritve

odpadne vode na iztoku iz naprave v predpisanem obsegu, analizni izvid pa predloži izvajalcu javne službe.

V 28. in 29. členu Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS št. 98/2015, 76/17, 81/19) so zapisane obveznosti upravljavca male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE ter obveznosti lastnika objekta.

Datum: 30.3.2022

Pripravila: Antonija Panjan